

Leistungserklärung



Nr. 12013010

Produkttyp Deckenschott System DS 90 / 74mm

Typennummer 9459-05

Vorgesehener Einsatzort: Leitungs- und Rohrschott für das brandschutzgerechte Verschließen von Durchführungen in Brandschutzdecken

Hersteller Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

System zur Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 1

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der ETA-14/0159 ausgestellt: **0761-CPR-0407**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Feuerwiderstand EI 90 EN 13501-2

Klasse des Brandverhalten E EN 13501-1

Erklärung Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Name und Funktion Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement

Schalksmühle, 28.11.14

Ort und Datum der Ausstellung


Unterschrift