

Gegnumstreymishitarar

Vatnshiti út 50°C

DHE 18/21/24		415V	Vatnshiti inn				
Spenna	380V		5°C	10°C	15°C	20°C	
kW	16,2		5,1	5,8	6,6	7,7	l/mín
kW	19		6	6,8	7,8	9	l/mín
kW	21,7		6,9	7,8	8,9	10,3	l/mín
kW		18	5,7	6,4	7,3	8,6	l/mín
kW		21	6,7	7,5	8,6	10	l/mín
kW		24	7,6	8,6	9,8	11,4	l/mín
kW		19,4	6,2	6,9	7,9	9,2	l/mín
kW		22,6	7,2	8,1	9,2	10,8	l/mín
kW		25,8	8,2	9,2	10,5	12,3	l/mín
DHE 27		415V					
Spenna	380V		5°C	10°C	15°C	20°C	
kW	24,4		7,7	8,7	10	12,6	l/mín
kW		27	8,6	9,6	11	12,9	l/mín

Vatnshiti út 38°C

DHE 18/21/24		415V	Vatnshiti inn				
Spenna	380V		5°C	10°C	15°C	20°C	
kW	16,2		7	8,3	10,1	12,9	l/mín
kW	19		8,2	9,7	11,8	15,1	l/mín
kW	21,7		9,4	11,1	13,5	17,2	l/mín
kW		18	7,8	9,2	11,2	14,3	l/mín
kW		21	9,1	10,7	13	16,7	l/mín
kW		24	10,4	12,2	14,9	19	l/mín
kW		19,4	8,4	9,9	12	15,4	l/mín
kW		22,6	9,8	11,5	14	17,9	l/mín
kW		25,8	11,2	13,2	16	20,5	l/mín
DHE 27		415V					
Spenna	380V		5°C	10°C	15°C	20°C	
kW	24,4		10,6	12,4	15,2	19,4	l/mín
kW		27	11,7	13,8	16,8	21,4	l/mín