

Leistungserklärung



Nr. **12013002**

Produkttyp **Leitungsschott System RS 90**

Typennummer **9459-02**

Vorgesehener Einsatzort: **Leitungsschott für das brandschutzgerechte Verschließen von Durchführungen in Brandschutzwänden**

Hersteller **Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle**

System zur Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **1**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der ETA-11/0188 ausgestellt: **0761-CPD-0205**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Feuerwiderstand	EI 90 (gemäß ETA11/0188)	EN 13501-2
Klasse des Brandverhalten	E	EN 13501-1

Erklärung


Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Name und Funktion

Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement

Schalksmühle, 01.07.2013

Ort und Datum der Ausstellung


Unterschrift